



SHB Schotterwerke  
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG  
Industriepark 13/1  
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAPStra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gem. § 25 der LBO Baden-Württemberg für Betonzuschlag und Deponieasphalt

Betonprüfstelle W nach DIN 1045

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht-Nr.: 08M0204      Projekt Nr.: 08 / 33481 - 502      Berichtsdatum: 24.07.2008

Gesteinskörnungen für Beton gemäß EN 12620 und DIN V 20000-103

<input type="checkbox"/>	Erstprüfung
<input type="checkbox"/>	Prüfung 2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonderprüfung 22/32 mm

# PRÜFBERICHT

Werk: Buchen-Götzingen

Probenahme am 03.07.2008 durch Herrn Krauter als **Werkvertreter**.

Vertrag vom: 13.06.2006

## 1. Entnommene Proben:

Korngruppe / Korngemisch (mm)	Entnahmestelle
22/32	Band

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

## 2. Prüfergebnisse

### Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel (1-%-ige NaCl-Lösung)

nach DIN EN 1367-1 Anhang B

Messprobe gewonnen aus Korngruppe 22/32

Absplitterung  $d < 4 \text{ mm}$  M-% 3,8

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG  
DR. SCHELLENBERG  
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg



Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

Verteiler:

SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach